

(LPガス販売事業者様への重要なお知らせ)
弊社製LPガスメーター「S型マイコンメーター」
遮断弁動作点検のお願いとお知らせ

LPガス販売事業者様への
 重要なお知らせ

【LPガス用S型マイコンメーター遮断弁動作点検のお願い】

弊社製S型マイコンメーターについて、遮断弁が正常に動作しているかの点検をお願い致したく、ご連絡申し上げます。

弊社メーターにつきましては、全品正常に動作することを検査した上で出荷しておりますが、設置後、稀にメーターの遮断弁が正常に動作しなくなることがあります。原因としては、メーターの遮断弁の加工時に付着した切削油の洗浄方法に問題があり、一部にこの切削油が除去できないものがありました。この除去できなかった切削油が、粘着化することで遮断弁が正常に動作しなくなったものと判断しております。

下記の対象検定満期年月が表示されている対象機種については、警告の表示確認等の際に、併せて遮断弁の動作を点検して正常動作をご確認頂きたく存じます。動作点検で正常が確認されたメーターは今後も継続してご使用頂けますが、万が一遮断動作が行われなかった場合は、交換メーターを提供させていただきますので、弊社宛ご連絡をお願い致します。

LPガス販売事業者様には、お手数をお掛けしますが、弊社といたしましては、今後とも、LP販売事業者様及びユーザー様に安心してガスメーターをご使用いただけるよう品質の確保に努力してまいりますので、何卒、ご理解の上、ご協力賜りますようお願い致します。

ご不明の際は弊社営業窓口または下記お問い合わせ窓口までご連絡をお願い申し上げます。

【対象機種】 LPガス用マイコンメーター SK25型 600番シリーズ

【対象検定満期年月】 平成23年8月～平成24年4月



【お問い合わせ窓口】 株式会社金門製作所 LPガス事業部 LPガス機器営業部

電話番号:03-5980-3733

午前9時～午後5時(土日、祝祭日を除く)

* ご提供頂きました個人情報 は当目的以外に使用致しません。

*2012年3月以前の情報は、旧名称が使われているケースがあります。ご了承下さい