

L P ガス用警報器 仕様書

品 名	L P ガス警報器
型 式	K T S - P 1 0 5 D
検 知 対 象	L P ガス専用 (不完全燃焼および酸素欠乏による中毒防止用ではありません)
警 報 濃 度	爆発下限界濃度 (L E L) の 1 / 4 以下
検 知 方 式	接触燃焼式
警 報 方 式	即時警報型自動復帰式
表示ランプ	赤色ランプ：即時点滅
警 報 音	電子ブザー断続鳴動：即時
警 報 音 量	7 0 d B / m 以上
外 部 出 力	(無し)
通 電 表 示	赤色ランプ点灯
保 有 回 路	鳴り止めタイミングお知らせ回路 故障検知回路 交換時期お知らせ回路 警報時高輝発光回路
電 源	A C 1 0 0 V ± 1 0 % , 5 0 / 6 0 H z 共用
消 費 電 力	監視時：約 0.8 W 警報時：約 0.9 W
使 用 温 度	- 1 0 ~ + 4 0 ° C (結露しないこと)
電 源 プ ラ グ	本体裏面プラグ
寸 法 ・ 質 量	6 2 (H) × 7 8 (W) × 3 5 (D) m m * 約 1 1 5 g ※プラグ部を除く
取 付 方 法	コンセントに差し込み取付
付 属 品	取扱説明書・保証書 1 部、 点検ガス 1 個、 鳴ったらシール 1 枚