




警報器アダプター

製品仕様書

型式 OC-4Ma

改訂番号	1	警報器アダプター		登録 No. C54LC-064		
作成日	2014年7月17日	製品仕様書		承認	確認	作成
改訂日	2015年2月6日					
新コスモス電機株式会社	型式	OC-4Ma				
準 拠 規 格	一般財団法人日本ガス機器検査協会 都市ガス用外部警報器検査規程 都市ガス用外部警報器アダプター「JIA E 002-99」					
入 力 信 号	2段階有電圧2線式または3段階有電圧2線式					
適 合 警 報 器	有電圧出力警報器 (DC0-6-12V又はDC0-6-12-18V)					
出 力 信 号	フォトトランジスタオープンコレクタ ガス警報時またはCO警報時ON					
出 力 定 格	ON電流0.5mA以下、ON電圧DC0.2V以下 (ON電流0.5mA時)					
出 力 遅 延 時 間	51秒±4秒					
消費電流	DC2mA以下 (入力DC12V、オープンコレクタ信号出力時) DC3mA以下 (入力DC18V、オープンコレクタ信号出力時) DC11mA以下 (入力DC27V、オープンコレクタ信号出力時)					
作動点検	点検用磁石により、リードスイッチONで出力ON (即時)					
接続方式	入力信号線 (黒色平行線、無極性、100mm) 出力信号線 (赤白平行線、赤⊕ 白⊖、100mm)					
寸 法	幅70×高さ31×奥行き32mm (突起部を除く)					
質 量	約65g					
使用温度範囲	-10℃～+50℃					
取付方法	マイコンメーターの取付用穴にねじ止め					
付属品	圧着端子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 充填剤 (接続工専用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 固定用ねじ (M3×10) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 点検用磁石・・1 連動マイコンシール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 押さえシール・・1 取付説明書 (保証書付) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1					

新コスモス電機株式会社