



- 仕様**
共通
1. 構造は屋内壁面取付型とする。(4ヶ所止め)
 2. 標準塗装色は日本塗料工業会NO. 22-90B(マンセル2.5Y9/1相当)とする。
 3. 検針盤板厚 本体1.6t 外扉1.6t 中扉1.6t SPCCとする。
 4. 電線導入穴は背面下部または底面とする。
- オプション**
1. 操作パネルは水道メータ用、ガスメータ用、メータ混在用の3種から選択可能とする。
 2. 内蔵プリンタの有無を選択可能とする。
 3. メータ接続端子台はスター方式で接続する最大メータ数32台・64台・96台・128台により台数が変化する。
 4. バス方式接続の端末装置の有無により、端末装置接続端子台・トランスの有無は定められる。
 5. NCUの有無を選択可能とする。

3					材質		備考	KIL VISHA シリーズ (メータ混在用、スター方式96台・バス方式混在、NCU有、内蔵プリンタ有)
2					投影法	尺度	名称	外観図(屋内用)
1	2	12.4.1	図枠変更・社名変更	変更記事	☉	1:5		
承認	奥野	検	設	製	小島	2010.5.10	アズビル金門株式会社	G-KIL VISHA-A000A